



MAŁOPOLSKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
tel. 12 370 83 11, fax. 12 370 83 12
e-mail: krakow@wuoz.malopolska.pl

ZR-I.5183.90.2023.JH

Kraków, dnia 2023 -10- 11

**Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Nieustającej Pomocy
ul. Olkuska 79
32-310 Klucze**

dotyczy: kościół parafialny pw. NMP Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Klucze – zalecenia konserwatorskie.

Odpowiadając na wystąpienie Parafii z dnia 18.09.2023 r. (data wpływu: 18.09.2023 r.) dotyczącej wydania zaleceń konserwatorskich odnośnie wykonania prac malarskich w kościele

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

działając na podstawie: art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840)

przekazuje następujące zalecenia konserwatorskie:

- przed podjęciem prac malarskich zaleca się wykonanie badań stratygraficznych nawarstwień na ścianach i sklepieniu w celu rozpoznania oryginalnej kolorystyki wnętrza kościoła (mono- lub polichromii), jej zasięgu, stanu zachowania i możliwości ekspozycji;
- przy pracach malarskich w kościele należy zapewnić ścisły nadzór dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, który dobierze odpowiednie materiały, technologie i kolorystykę wnętrza.

Kościół parafialny w Kluczach został wzniesiony wg proj. arch. Fr. Mączyńskiego z 1938 r. Nie jest objęty decyzją ws. wpisania do rejestru zabytków, figuruje jedynie w gminnej ewidencji zabytków.

Małopolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Krakowie
dr inż. arch. Piotr Turkiewicz

Otrzymują:

1 x Adresat;
1 x a/a.

Do wiadomości:

1 x Kuria Diecezjalna w Sosnowcu, ul. Wawel 19,
41-200 Sosnowiec.